

Kiinteistö OKT

Mittaaja _____
 Aika _____
 Mittari _____

Sisälämpötila _____
 Ulkolämpötila _____

Huonetila huone n:o	Tuloilma venttiili	koko	kpl	suunniteltu	mitattu	ero	Poistoilma	koko	kpl	suunniteltu	mitattu	ero
				qv l/s	qv l/s	l/s	venttiili			qv l/s	qv l/s	l/s
MH 1	KTS	100	1	8	8	0						
MH 2	KTS	100	1	8	8	0						
MH 3	KTS	125	1	10	9	-1						
OH	KTS	125	1	12	11	-1						
Sauna	KTS	100	1	6	6	0	KSO-S	100	1	6	6	0
Keittiö							KSO	100	1	8	8	0
Kuisti							KSO	100	1	5	5	0
Tekninen tila	KTS	100	1	6	6	0	KSO	100	1	6	5	-1
WC							KSO	100	1	8	8	0
KHH							KSO	125	1	12	10	-2
PH							KSO	125	1	13	12	-1
Ilmanvaihtokoje: ILTO												
Ilmanvaihtokojeen tehovalinta: 3												
Yht.		Tuloilmamäärä		50	48	-2	Poistoilmamäärä			58	54	-4

D2, hyväksyttävät poikkeamat: Ilmavirta järjestelmäkohtaisesti +/- 10 %, huonekohtaisesti +/- 20 %